


Lista de materiais - Pavimento	
Preventivo	
Incêndio	
Extintor portátil	1 pç
Extintor CO2 4kg BC	3 pç
Extintor PQS 4kg BC	3 pç
Iluminação de emergência	
Autônoma 30 LED's 80 lúmens	14 pç
Sinalização de emergência	
Placa extintor com seta de PVC 13 x 20cm	3 pç
Placa fotoluminescente rota de fuga seta para baixo de PVC 24 x 12cm	22 pç
Placa fotoluminescente rota de fuga seta para direita de PVC 24x12cm	6 pç
Placa fotoluminescente saída de emergência de PVC 24x12cm	3 pç
Placa fotoluminescente saída seta para esquerda de PVC 24x12cm	4 pç


Legenda detalhada - Pavimento	
Autônoma 30 LED's 80 lúmens	
Iluminação de emergência	
Autônoma 30 LED's 80 lúmens	1pç
Extintor CO2 4kg BC	
Extintor portátil	1pç
Extintor CO2 4kg BC	1pç
Extintor PQS 4kg BC	1pç
Placa extintor com seta de PVC 13 x 20cm	
Sinalização de emergência	
Placa extintor com seta de PVC 13 x 20cm	1pç
Placa rota de fuga seta para baixo de PVC 24 x 12cm	
Sinalização de emergência	
Placa fotoluminescente rota de fuga seta para baixo de PVC 24 x 12cm	1pç
Placa rota de fuga seta para direita de PVC 24x12cm	
Sinalização de emergência	
Placa fotoluminescente rota de fuga seta para direita de PVC 24x12cm	1pç
Placa rota de fuga seta para esquerda de PVC 24x12cm	
Sinalização de emergência	
Placa fotoluminescente saída seta para esquerda de PVC 24x12cm	1pç
Placa saída de emergência de PVC 24x12cm	
Sinalização de emergência	
Placa fotoluminescente saída de emergência de PVC 24x12cm	1pç

Legenda - Pavimento	
Autônoma 30 LED's 80 lúmens	
Extintor CO2 4kg BC	
Extintor PQS 4kg BC	
Placa extintor com seta de PVC 13 x 20cm	
Placa rota de fuga seta para baixo de PVC 24 x 12cm	
Placa rota de fuga seta para direita de PVC 24x12cm	
Placa rota de fuga seta para esquerda de PVC 24x12cm	
Placa saída de emergência de PVC 24x12cm	


Detalhe D1
Escala 1:60



DETALHE 1 - FIXAÇÃO DO EXTINTOR SEM ESCALA



MARCAÇÃO NO PISO SEM ESCALA



SINALIZAÇÃO CONFORME NBR - 13434-2 - COD. 23
COR DE FUNDO = VERMELHA
COR DO SÍMBOLO = BRANCA FOTOLUMINESCENTE
MARGEM = BRANCA FOTOLUMINESCENTE

SINALIZAÇÃO CONFORME NBR-13434-1/2

TÍTULO:		 PREFEITURA DE BAIXO GUANDU	
PROPRIETÁRIO:		Município de Baixo Guandu	
RESP. TÉCNICO:		Yoshito Fukuda de Souza CREA: 51381/D	
PROJETO	REFERÊNCIA:	ESCALA:	DATA:
	AUTOR PROJETO:	ELEMENTO:	FOLHA:
Incêndio		Indicada	Dezembro / 2022
Thiago Mendes dos Santos CREA: 055173/D			5 / 14