

## Memorial descritivo (Incêndio)

### Descrição do projeto

O projeto consiste na instalação de incêndio da edificação e é composto conforme descrito a seguir.

### Pavimentos da estrutura

Pavimento	Altura (cm)	Nível (cm)
Pavimento	280.00	0.00

### Objetivo do memorial

O objetivo deste memorial descritivo é apresentar as especificações de materiais, critérios de cálculo do projeto de incêndio e os principais resultados de análise e dimensionamento das redes na edificação.

### Normas relacionadas ao projeto





Os principais critérios adotados neste projeto, referente aos materiais utilizados e dimensionamento das peças, seguem conforme as prescrições normativas.





Normas:

- NBR 13714:2000 - Sistemas de hidrantes e de mangotinhos para combate a incêndio

- NBR 10897:2014 - Sistemas de proteção contra incêndio por chuveiros automáticos - Requisitos.

## Legenda de símbolos

Legenda detalhada		
	Autônoma 30 LED's 80 lúmens	
	Incêndio	
	Iluminação de emergência	
	Autônoma 30 LED's 80 lúmens	1pç
	Extintor CO2 4kg BC	
	Incêndio	
	Extintor portátil	
	Extintor CO2 4kg BC	1pç
	Extintor PQS 4kg BC	
	Incêndio	
	Extintor portátil	
	Extintor PQS 4kg BC	1pç
	Placa extintor com seta de PVC 13 x 20cm	
	Incêndio	
	Sinalização de emergência	
	Placa extintor com seta de PVC 13 x 20cm	1pç

	Placa rota de fuga seta para baixo de PVC 24 x 12cm	
	Incêndio	
	Sinalização de emergência	
	Placa fotoluminescente rota de fuga seta para baixo de PVC 24 x 12cm	1pç
	Placa rota de fuga seta para direita de PVC 24x12cm	
	Incêndio	
	Sinalização de emergência	
	Placa fotoluminescente rota de fuga seta para direita de PVC 24x12cm	1pç
	Placa rota de fuga seta para esquerda de PVC 24x12cm	
	Incêndio	
	Sinalização de emergência	
	Placa fotoluminescente saída seta para esquerda de PVC 24x12cm	1pç
	Placa saída de emergência de PVC 24x12cm	
	Incêndio	
	Sinalização de emergência	
	Placa fotoluminescente saída de emergência de PVC 24x12cm	1pç

## Lista de materiais

Lista de materiais		
Incêndio		
	Extintor portátil	
	Extintor CO2 4kg BC	1 pç
	Extintor PQS 4kg BC	3 pç
	Iluminação de emergência	
	Autônoma 30 LED's 80 lúmens	14 pç
	Sinalização de emergência	
	Placa extintor com seta de PVC 13 x 20cm	3 pç
	Placa fotoluminescente rota de fuga seta para baixo de PVC 24 x 12cm	22 pç
	Placa fotoluminescente rota de fuga seta para direita de PVC 24x12cm	6 pç
	Placa fotoluminescente saída de emergência de PVC 24x12cm	3 pç
	Placa fotoluminescente saída seta para esquerda de PVC 24x12cm	4 pç

## Considerações finais

O projetista não se responsabilizará por eventuais alterações deste projeto durante sua execução. As definições dos equipamentos de incêndio aplicados no projeto, não devem ser, em hipótese alguma, extrapolados sem prévia consulta e autorização do projetista. Recomendamos que sejam utilizados produtos de qualidade e confiabilidade comprovadas. A qualidade da instalação depende diretamente do material utilizado. Este projeto foi baseado no layout e informações fornecidas pelo arquiteto ou proprietário.